



## Svjedodžba br.

Certificate no.

**E-6-29909**

<b>Proizvod:</b> Product:	SAMONOSIVI KABELSKI SNOP S XLPE IZOLACIJOM
<b>Proizvođač / Trgovačka marka:</b> Manufacturer / Brand name:	INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija
<b>Tip(ovi):</b> Type(s):	a) FR-N1XD4-AR (X00-A) b) NFA2X (X-00-A)
<b>Podnositelj zahtjeva:</b> Applicant:	INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino Industry zone, Dubrovo, 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija

### Tehnički i drugi podaci:

Specification:

<b>Napon:</b>	1) U <sup>o</sup> /U 0,6/1kV 2) Uisp 4kV
<b>Dimenzije:</b>	a) -dvožilni: 2x16; 2x25mm <sup>2</sup> -četverožilni: 4x16; 4x25mm <sup>2</sup> b) -dvožilni 2x 16 do 95 mm <sup>2</sup> -četverožilni: 4x16 do 95mm <sup>2</sup> +1(2)x16 do35 mm <sup>2</sup>
<b>Napomena:</b>	- za temperature XLPE izolacije do 85°C max
<b>Klasifikacija samogasivosti:</b>	-prema HRN EN 60332-1-1:2007
<b>Materijal izrade:</b>	- Fazni vodič: Al višežični zbijeni klase 2 (RM); - Neutralni vodič: višežični zbijeni, Al legura (RM) - Izolacija XLPE -crna boja
<b>Oznake:</b>	- dodatne oznake na svakoj žili, - trokutaste oznake na izolaciji neutralnog voda
<b>Namjena:</b>	- a) za zračne distributivne električne mreže i kućne priključke - b) za zračne distributivne električne mreže i kućne priključke i javnu rasvjetu

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** RN/22/1534-1, 18.10.2022  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:  
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: a) HRN HD 626 S1:2001+A2:2007 (tip 4E);  
b) HRN HD 626 S1:2001+A2:2007 (tip 4F);

**Valjanost do:** 18.10.2024  
Valid until:

**Datum:** 18.10.2022  
Date:



**Ovlaštena osoba**  
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.  
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
HR-10000 Zagreb, Križna 18

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-6-22-1534-1**

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: SAMONOSIVI KABELSKI SNOP S XLPE IZOLACIJOM

Tip proizvoda: a) FR-N1XD4-AR (X00-A)  
b) NFA2X (X-00-A)

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U<sup>o</sup>/U 0,6/1kV  
2) Uisp 4kV

Dimenzije: a)-dvožilni: 2x16; 2x25mm<sup>2</sup>  
-četverožilni: 4x16; 4x25mm<sup>2</sup>  
b) -dvožilni 2x 16 do 95 mm<sup>2</sup>  
-četverožilni: 4x16 do 95mm<sup>2</sup> +1(2)x16 do35 mm<sup>2</sup>

Napomena: - za temperature XLPE izolacije do 85°C max

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade: - Fazni vodič: Al višežični zbijeni klase 2 (RM);  
- Neutralni vodič: višežični zbijeni, Al legura (RM)  
- Izolacija XLPE -crna boja

Oznake: - dodatne oznake na svakoj žili,  
-trokutaste oznake na izolaciji neutralnog voda

Namjena: - a)za zračne distributivne električne mreže i kućne priključke  
-b) za zračne distributivne električne mreže i kućne priključke i javnu rasvjetu

### ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

-Norme: a) HRN HD 626 S1:2001+A2:2007 (tip 4E):

b)HRN HD 626 S1:2001+A2:2007 (tip 4F):

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.22-1534 INTEKAR GLOBAL INKA CABLE\22-1534-1 intekar I sks x00-a.doc