



## Svjedodžba br.

Certificate no.

**E-6-29910**

<b>Proizvod:</b> Product:	INSTALACIJSKI BAKRENI PUNI VOD IZOLIRAN PVC IZOLACIJOM
<b>Proizvođač / Trgovačka marka:</b> Manufacturer / Brand name:	INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija
<b>Tip(ovi):</b> Type(s):	H07V-U
<b>Podnositelj zahtjeva:</b> Applicant:	INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino Industry zone, Dubrovo , 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija

### Tehnički i drugi podaci:

Specification:

<b>Napon:</b>	1) U <sup>o</sup> /U 450/750V 2) Uisp 2,5kV
<b>Dimenzije:</b>	- jednožilni 1x1,5 do 10 mm <sup>2</sup>
<b>Napomena:</b>	- za temperature PVC izolacije do 70°C max
<b>Klasifikacija samogasivosti:</b>	-prema HRN EN 60332-1-1:2007
<b>Materijal izrade:</b>	- Vodič: Cu klase 1 ,puni presjek (RE); - Izolacija .PVC
<b>Namjena:</b>	za fiksne instalacije u suhim prostorima , temperatura primjene do 70°C

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** RN/22/1534-2, 18.10.2022  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:  
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN EN 50525-2-31:2012

**Valjanost do:** 18.10.2024  
Valid until:

**Datum:** 18.10.2022  
Date:



**Ovlaštena osoba**  
Signature of authorized person  
Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.  
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
HR-10000 Zagreb, Križna 18

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-6-22-1534-2**

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKI BAKRENI PUNI VOD  
IZOLIRAN PVC IZOLACIJOM

Tip proizvoda: H07V-U

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U<sup>o</sup>/U 450/750V  
2) Uisp 2,5kV

Dimenzije: - jednožilni 1x1,5 do 10 mm<sup>2</sup>

Napomena: - za temperature PVC izolacije do 70°C max

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade: - Vodič: Cu klase 1 ,puni presjek (RE);  
- Izolacija .PVC

Namjena: za fiksne instalacije u suhim prostorima ,  
temperatura primjene do 70°C

### ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN EN 50525-2-31:2012

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:

Damir Jakopovic, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*