



## Svjedodžba br.

Certificate no.

**E-6-29911**

**Proizvod:** KABEL BAKRENI-LAKI FINOŽIČNI IZOLIRAN I OPLAŠTEN PVC  
*Product:* IZOLACIJOM

**Proizvođač / Trgovačka marka:** INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija  
*Manufacturer / Brand name:*

**Tip(ovi):** H03VV-F (PP/L)  
*Type(s):*

**Podnositelj zahtjeva:** INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino  
*Applicant:* Industry zone, Dubrovo , 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija

### Tehnički i drugi podaci:

*Specification:*

**Napon:**

1) U<sup>o</sup>/U 300/300V

2) Uisp 2kV

**Dimenzije:**

- dvožilni: 2x 0,75mm<sup>2</sup>

- trožilni: 3G 0,75mm<sup>2</sup>; 3x0,75mm<sup>2</sup>

- četverožilni: 4G 0,75mm<sup>2</sup>; 4x0,75mm<sup>2</sup>

- peterožilni: 5G 0,75mm<sup>2</sup>; 5x0,75mm<sup>2</sup>

**Napomena:**

- za temperature PVC izolacije do 70°C max

**Klasifikacija samogasivosti:**

-prema HRN EN 60332-1-1:2007

**Materijal izrade:**

- Vodič: Cu klase 5 „použeni (RM);

- Izolacija .PVC

- Plašt: PVC

**Namjena:**

za mrežne priključke aparata u suhim prostorima , temperatura primjene do 70°C

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:**

RN/22/1534-3, 18.10.2022

*Test report number and date:*

## ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

*It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:*

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

-Norme: HRN EN 50525-2-11:2012

**Valjanost do:** 18.10.2024  
*Valid until:*

**Datum:** 18.10.2022  
*Date:*



**Ovlaštena osoba**

*Signature of authorized person*

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.  
*This document is valid only for the product identical to tested sample.*



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
HR-10000 Zagreb, Križna 18

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 6 - 22 - 1534 - 3**

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: KABEL BAKRENI-LAKI FINOŽIČNI  
IZOLIRAN I OPLAŠTEN PVC IZOLACIJOM

Tip proizvoda: H03VV-F ( PP/L )

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U<sup>o</sup>/U 300/300V  
2) Uisp 2kV

Dimenzije: - dvožilni: 2x 0,75mm<sup>2</sup>  
- trožilni: 3G 0,75mm<sup>2</sup>; 3x0,75mm<sup>2</sup>  
- četverožilni: 4G 0,75mm<sup>2</sup>; 4x0,75mm<sup>2</sup>  
- peterožilni: 5G 0,75mm<sup>2</sup>; 5x0,75mm

Napomena: - za temperature PVC izolacije do 70°C max

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade: - Vodič: Cu klase 5 ,použeni (RM);  
- Izolacija .PVC  
- Plašt: PVC

Namjena: za mrežne priključke aparata u suhim prostorima ,  
temperatura primjene do 70°C

### ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:  
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih  
naponskih granica (N.N. 43/16);  
-Norme: HRN EN 50525-2-11:2012

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cjelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.2\22-1534 INTEKAR GLOBAL INKA CABLE\22-1534-3 intekar H03VV F.doc