



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-6-29913

Proizvod: Product:	ENERGETSKI KABEL IZOLIRAN I OPLAŠTEN PVC IZOLACIJOM
Proizvođač / Trgovačka marka: Manufacturer / Brand name:	INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija
Tip(ovi): Type(s):	NYJ-J; NYJ-O (PP00)
Podnositelj zahtjeva: Applicant:	INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino Industry zone, Dubrovo, 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon:	1) U ^o /U 0,6/1kV 2) U _{isp} 4kV
Dimenzije:	- jednožilni: 1x4 do 630 mm ² - dvožilni: 2x 1,5 do 120mm ² - trožilni: 3x1,5 do 300 mm ² - četverožilni: 4x1,5 do 300 mm ² - peterožilni: 5x1,5 do 300 mm ²
Napomena:	- za temperature PVC izolacije do 70°C max
Klasifikacija samogasivosti:	- prema HRN EN 60332-1-1:2007 - Vodič: Cu použeni (RM, SM i puni(RE) klase 1 i 2 prema IEC 60228 - Izolacija .PVC
Materijal izrade:	- Ispuna: elastomerna smjesa ili gumirane trake - Plašt: PVC
Namjena:	za distribuciju i prijenos signala na trasama u zraku, pod zemljom i kroz vodu
Izvedba:	J - sa žutozelenom žilom O - bez žutozelene žile

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/1534-5, 18.10.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 603 S1:2001
IEC 60502-1:2004

Valjanost do: 18.10.2024
Valid until:

Datum: 18.10.2022
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-6-22-1534-5

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: ENERGETSKI KABEL
IZOLIRAN I OPLAŠTEN PVC IZOLACIJOM

Tip proizvoda: NYY-J; NYY-O (PP00)

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U^o/U 0,6/1kV
2) Uisp 4kV

Dimenzije: - jednožilni 1x4 do 630 mm²
- dvožilni: 2x 1,5 do 120mm²
- trožilni: 3x1,5 do 300 mm²
- četverožilni: 4x1,5 do 300 mm²
- peterožilni: 5x1,5 do 300 mm²

Izvedba: J - sa žutozelenom žilom
O - bez žutozelene žile

Napomena: - za temperature PVC izolacije do 70°C max

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade - Vodič: Cu použeni (RM,SM i puni(RE) klase 1 i 2 prema IEC 60228
- Izolacija .PVC
- Ispuna: elastomerna smjesa ili gumirane trake
- Plašt: PVC

Namjena: za distribuciju i prijenos signala na trasama u zraku, pod zemljom
i kroz vodu

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 603 S1:2001
IEC 60502-1:2004

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. Ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.222-1534 INTEKAR GLOBAL INKA CABLE\22-1534-5 intekar NYY.doc