



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-6-29914

Proizvod: Product:	ENERGETSKI KABEL S AI VODIČIMA IZOLIRAN I OPLAŠTEN PVC IZOLACIJOM
Proizvođač / Trgovačka marka: Manufacturer / Brand name:	INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija
Tip(ovi): Type(s):	NAYY (PP00-A)
Podnositelj zahtjeva: Applicant:	INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino Industry zone, Dubrovo , 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon:	1) U ^o /U 0,6/1kV 2) Uisp 4kV - jednožilni 1x25 do 630 mm ² - dvožilni: 2x 25 do 120mm ²
Dimenzije:	- trožilni: 3x25 do 240 mm ² - četverožilni: 4x25 do 240 mm ² ; 3x25 do 240 mm ² +1x25do120mm ² - peterožilni: 5x25 do 300 mm ²
Napomena:	- za temperature PVC izolacije do 70°C max
Klasifikacija samogasivosti:	-prema HRN EN 60332-1-1:2007 - vodiči: Al kružno použeni (RM) jednožilni i četverožilni do35 mm ² i sektorski použeni (SM) od 35 do 630 mm ² - signalni vod: Cu použen
Materijal izrade:	- Izolacija: PVC - ispuna: Guma (EPDM) - plašt: tvrdi PVC
Namjena:	za distribuciju i prijenos signala na trasama u zraku, pod zemljom i kroz vodu
Izvedba:	J - sa žutozelenom žilom O - bez žutozelene žile

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/1534-6, 18.10.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 603 S1 (3G-2):2001+A2:2007+A3:2008

Valjanost do: 18.10.2024
Valid until:

Datum: 18.10.2022
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 6 - 22 - 1534 - 6

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: ENERGETSKI KABEL S AI VODIČIMA
IZOLIRAN I OPLAŠTEN PVC IZOLACIJOM

Tip proizvoda: NAYY (PP00-A)

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U^o/U 0,6/1kV
2) Uisp 4kV

Dimenzije: - jednožilni 1x25 do 630 mm²
- dvožilni: 2x 25 do 120mm²
- trožilni: 3x25 do 240 mm²
- četverožilni: 4x25 do 240 mm²; 3x25 do 240 mm²+1x25do120mm²
- peterožilni: 5x25 do 300 mm²

Izvedba: J - sa žutozelenom žilom
O - bez žutozelene žile

Napomena: - za temperature PVC izolacije do 70°C max

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade - vodiči: Al kružno použeni (RM) jednožilni i četverožilni do35 mm²
i sektorski použeni (SM) od 35 do 630 mm²
- signalni vod: Cu použen
- Izolacija: PVC
- ispuna: Guma (EPDM)
- plašt: tvrdi PVC

Namjena: za distribuciju i prijenos signala na trasama u zraku, pod zemljom
i kroz vodu

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 603 S1 (3G-2):2001+A2:2007+A3:2008

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:


Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.