



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-6-29915

Proizvod: ENERGETSKI KABEL S PE IZOLACIJOM I PVC PLAŠTOM
Product:

Proizvođač / Trgovačka marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija
Manufacturer / Brand name:

Tip(ovi): N2XY (XP00)
Type(s):

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino
Applicant: Industry zone, Dubrovo, 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon: 1) U^o/U 0,6/1kV
2) Uisp 4kV

Dimenzije: Jednožilni: 1x16 do 400 mm²
Trožilni: 3x1,5 do 6 mm²
Četverožilni: 4x1,5 do 185 mm²
Peterožilni: 5x1,5 do 70 mm²

Napomena: - za temperature PE izolacije do 90°C max u vodiču

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007
Bakar použeni (RM,SM) i puni (RE) do 10mm²

Materijal izrade: Izolacija XLPE
- Ispuna: elastomer (guma)- smjesa
- Plašt: kompaundirani PVC

Namjena: za distribuciju i prijenos signala na trasama u zraku, pod zemljom i kroz vodu

Izvedba: J - sa žutozelenom žilom
O - bez žutozelene žile

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/1534-7, 18.10.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 603 S1 (5G-2):2001+A2:2007+A3:2008 (IEC 60502-1)

Valjanost do: 18.10.2024
Valid until:

Datum: 18.10.2022
Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing.-el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 6 - 22 - 1534 - 7

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: ENERGETSKI KABEL S PE IZOLACIJOM I PVC PLAŠTOM

Tip proizvoda: N2XY (XP00)

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U^o/U 0,6/1kV
2) Uisp 4kV

Dimenzije: Jednožilni: 1x16 do 400 mm²
Trožilni: 3x1,5 do 6 mm²
Četverožilni: 4x1,5 do 185 mm²
Peterožilni: 5x1,5 do 70 mm²

Izvedba: J - sa žutozelenom žilom
O - bez žutozelene žile

Napomena: - za temperature PE izolacije do 90°C max u vodiču

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade Bakar použeni (RM,SM) i puni (RE) do 10mm²
Izolacija .XLPE

Namjena: - Ispuna: elastomer (guma)- smjesa
- Plašt: kompaundirani PVC
za distribuciju električne energije na trasama u zraku, pod zemljom i kroz vodu

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
-Norme HRN HD 603 S1 (5G-2):2001+A2:2007+A3:2008 (IEC 60502-1)

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.