



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-6-29916

| | |
|--|---|
| Proizvod: Product: | INSTALACIJSKI KABEL IZOLIRAN PVC IZOLACIJOM |
| Proizvođač / Trgovačka marka: Manufacturer / Brand name: | INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija |
| Tip(ovi): Type(s): | NYM (PP-Y ; PGP) |
| Podnositelj zahtjeva: Applicant: | INTEKAR GLOBAL INKA CABLE Negotino Industry zone, Dubrovo , 1440 Negotino, Sjeverna Makedonija |

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Napon: | 1) U ^o /U 300/500V 2) Uisp 2kV |
| Dimenzije: | Dvožilni: 2x1,5 do 2,5 mm ² (RE) Trožilni: 3x1,5 do 10 mm ² (RE); 3x10 do 35mm ² Četverožilni: 4x1,5 do 10 mm ² (RE); 4x16 do 25mm ² (RM) Peterožilni: 5x1,5 do 10 mm ² (RE); 5x10 do 16mm ² (RM) |
| Napomena: | - za temperature PVC izolacije do 70°C max u vodiču |
| Klasifikacija samogasivosti: | -prema HRN EN 60332-1-1:2007 Bakar použeni višezični (RM) i puni (RE) do 10mm ² |
| Materijal izrade: | Izolacija PVC - Ispuna: ne vulkanizirana elastomerna (gumaens)- smjesa - Plašt: kompaundirani PVC |
| Namjena: | za instalacije u zgradama |
| Izvedba: | J - sa žutozelenom žilom O - bez žutozelene žile |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/1534-8, 18.10.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 21.4 S2:2001 (stara norma)
- Direktive LVD 2016/35/EU
- Norme: EN 50525-2-11:2011
- IEC publikacije: IEC 60227-4: 1997

Valjanost do: 18.10.2024
Valid until:

Datum: 18.10.2022
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-6-22-1534-8

Podnositelj zahtjeva: INTEKAR GLOBAL KORPORATION d.o.o. , INKA CABLE Negotino

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKI KABEL IZOLIRAN PVC IZOLACIJOM

Tip proizvoda: NYM (PP-Y ; PGP)

Proizvođač/robna marka: INKA CABLE Negotino. – S.Makedonija

Napon: 1) U^o/U 300/500V
2) Uisp 2kV

Dimenzije: Dvoožilni: 2x1,5 do 2,5 mm² (RE)
Trožilni: 3x1,5 do 10 mm² (RE); 3x10 do 35mm²
Četvožilni: 4x1,5 do 10 mm²(RE), 4x16 do 25mm² (RM)
Peterožilni: 5x1,5 do 10 mm² (RE); 5x10 do 16mm² (RM)

Izvedba: J - sa žutozelenom žilom
O - bez žutozelene žile

Napomena: - za temperature PVC izolacije do 70°C max u vodiču

Klasifikacija samogasivosti: -prema HRN EN 60332-1-1:2007

Materijal izrade: Bakar použeni višezični (RM) i puni (RE) do 10mm²
Izolacija PVC
- Ispuna: ne vulkanizirana elastomerna (gumaens)- smjesa
- Plašt: kompaundirani PVC

Namjena: za instalacije u zgradama

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- Norme: HRN HD 21.4 S2:2001 (stara norma)
- Direktive LVD 2016/35/EU
- Norme: EN 50525-2-11:2011
- IEC publikacije: IEC 60227-4: 1997

IEC 60227-1:2007

Datum ispitivanja: 18.10.2022.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.